



COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona

Piazza Carlo Ederle n. 23 - 37040

Tel. 0442 73010

BONAVIGO

Fax 0442 670010

Partita IVA 00663500239

e mail: ufficiotecnico@comune.bonavigo.vr.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 5293

Bonavigo 18/10/2010

COPERTINA FAX

Destinatario: Studio MEDICI - Verona

Fax n° : 045 8937466

Pagine inclusa la presente: 3


Oggetto: Parere Genio Civile su PAT

All'attenzione arch. Grazioli

Si invia copia del pare espresso sul PAT dal Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
geom. Claudio MATTIOLO





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

U.A.

Data

23 SET. 2010

Protocollo N° 500655/57.00.18.1.1 E.420.17.1.C Allegati N°

Oggetto

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo
Valutazione di compatibilità idraulica.

Comune di BONAVIGO

Prot. N°	CAT.	CL.
5293		

Comune di Bonavigo
Settore Tecnico
Via Marconi, 41
37046 Minerbe (VR)

per conoscenza

Alla

Direzione Difesa del SuoloCalle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Alla

Direzione UrbanisticaCalle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Al

Consorzio di Bonifica Alta Pianura VenetaVia Oberdan, 2
37047 SAN BONIFACIO

Visto il Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici del fiume Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale competente n. 1 in data 03.03.2004 pubblicata sulla G.U. n. 236 del 07.10.2004;

Viste le DGR 3637/2002 e 2948/2009 che forniscono indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la richiesta del Comune di Bonavigo prot. N. 3985 del 20.07.2010 per il parere sulla valutazione di compatibilità idraulica relativa al PAT del Comune medesimo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot. N. 4065 in data 11.08.2010 con prescrizioni;

Considerato

- che il PAT non interessa aree classificate, dal PAI sopraccitato, di pericolosità idraulica;
- che la relazione di compatibilità idraulica contiene la caratterizzazione idrologica ed idrografica e l'indicazione delle misure compensative da adottare per garantire l'invarianza idraulica;
- che, in relazione alla curva di possibilità pluviometrica assunta per la determinazione delle misure compensative, i volumi specifici compensativi riferiti ad ognuno dei 6 ATO in cui è stato suddiviso il territorio comunale sono da ritenere idonei a garantire l'invarianza idraulica;
- che tuttavia, concordando con quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, i volumi di accumulo stimati non dovranno essere inferiori a 400 mc/ha per le aree residenziali e a 500 mc/ha per le aree produttive;
- che, come previsto dalle DGR 3637/2002 e 2948/2009, la progettazione definitiva delle opere atte a garantire l'invarianza idraulica sarà sviluppata nell'ambito del P.U.A.;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica del Piano in argomento, ai sensi delle DGR 3637/2002 e 2948/2009, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini della approvazione della variante medesima;
Tutto ciò premesso e considerato,

CI1043 (Bonavigo - PAT)

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco

Pagina 1 di 2

Sede di Rovigo - Viale della Pace, 1/d - 45100 Rovigo - Tel. 0425/397358 - Fax 0425/397272
Sede di Verona - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona - Tel. 045/8676511 - Fax 045/8676577

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato ed a quelle indicate nel citato parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

- ❖ dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;
- ❖ dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, etc.);

gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dall' Ufficio del Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio Alta Pianura Veneta.

In sede di adozione del Piano in argomento il Comune di Bonavigo dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico medesimo alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
BRENTA-BACCHIGLIONE
Ing. Luigi Fietta

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELTA PO ADIGE CANALBIANCO
Ing. Marco Puatti

Responsabile dell'istruttoria:
Ing. Michele Pezzetta 0458676573